

Système d'assainissement 2023 ORGNAC SUR VEZERE (BOURG) Réseau de type Séparatif







Station: ORGNAC SUR VEZERE (BOURG)

Code Sandre 0519154V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE D'ORGNAC SUR VEZERE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service octobre 2006

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 75 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 577 787, 6 471 518 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Loyre







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$2,9~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	26 %			$2.9~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.7~{ m Kg/j}$	16 %	241 mg/l	90 %	$0.1~{ m Kg/j}$	24.1 mg/l
DCO	$1.5~\mathrm{Kg/j}$	16 %	510 mg/l	90 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$52~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.3~{ m Kg/j}$		89 mg/l	88 %	$0~{ m Kg/j}$	$10,3~\mathrm{mg/l}$
NTK	$0.2~{ m Kg/j}$		$65~\mathrm{mg/l}$	63 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$24,1~\mathrm{mg/l}$
PT	$0~{ m Kg/j}$		10.3 mg/l	33 %	$0~{ m Kg/j}$	$6.9~\mathrm{mg/l}$

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519154V001$



