

Système d'assainissement 2023 ST CIRGUES LA LOUTRE







Station: ST CIRGUES LA LOUTRE

Code Sandre 0519193V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE SAINT CIRGUES LA LOUTRE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service février 1976

Date de mise hors service janvier 2011

Niveau de traitement Primaire décantation (Décanteur Primaire

Capacité 125 équivalent-habitant

Charge nominale DCO -

 $\begin{array}{lll} \textbf{Charge nominale MES} & 9 \ \text{Kg/j} \\ \textbf{D\'ebit nominal temps sec} & 19 \ \text{m3/j} \\ \end{array}$

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Décantation physique

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 629 168, 6 443 782 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Gourdaloup







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0519193V003

SAINT CIRGUES LA LOUTRE (BOURG) N°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$10,6~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	30 %			$10,6 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.9~{ m Kg/j}$	11 %	90 mg/l	95 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$4.7~\mathrm{mg/l}$
DCO	$3,6~{ m Kg/j}$	21 %	340 mg/l	94 %	$0.2~{ m Kg/j}$	19.8 mg/l
MES	$0.9~{ m Kg/j}$		86 mg/l	91 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	7,5 mg/l
NTK	$0.4~\mathrm{Kg/j}$		37 mg/l	97 %	0 Kg/j	0,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		4,7 mg/l	60 %	0 Kg/j	1,9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519193V001$



