


Système d'assainissement 2023 ST MARTIAL DE GIMEL Réseau de type Mixte





Station: ST MARTIAL DE GIMEL

Code Sandre 0519220V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 1986

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 100 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 611 347, 6 463 282 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Salabert







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$2.8~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	14 %			$2.8~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.7~\mathrm{Kg/j}$	12 %	260 mg/l	85 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$39~\mathrm{mg/l}$
DCO	1,5 Kg/j	13 %	540 mg/l	72 %	0,4 Kg/j	149 mg/l
MES	$0.7~\mathrm{Kg/j}$		249 mg/l	93 %	0,1 Kg/j	$16,3~\mathrm{mg/l}$
NTK	$0.2~\mathrm{Kg/j}$		75 mg/l	57 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$32~\mathrm{mg/l}$
PT	$0~{ m Kg/j}$		7,1 mg/l	0 %	0 Kg/j	7,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519220V001$



