

Système d'assainissement 2023 **SEGONZAC** Réseau de type Unitaire







Station: SEGONZAC

Code Sandre 0519253V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN DE BRIVE

Nom de l'exploitant

Date de mise en service janvier 1989

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk) Capacité 100 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 6 Kg/jCharge nominale DCO 12 Kg/jCharge nominale MES 7 Kg/jDébit nominal temps sec 15 m3/j

Débit nominal temps pluie

Filières EAU File 1: Prétraitements, Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 564 627, 6 465 261 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Dalon









Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3,4~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	23 %			$2,9~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DCO	$1.7~\mathrm{Kg/j}$	14 %	490 mg/l	84 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$93~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.6~{ m Kg/j}$		179 mg/l	89 %	$0.1~{ m Kg/j}$	24.1 mg/l
NTK	$0.2~{ m Kg/j}$		53 mg/l	67 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	20.7 mg/l
PT	$0~{ m Kg/j}$		$5.9~\mathrm{mg/l}$	50 %	$0~{ m Kg/j}$	$3,4~\mathrm{mg/l}$

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s~\`a~la~fiche~du~Portail~d'information~sur~l'assainissement~collectif: https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519253V001$



