



Système d'assainissement 2023 SORNAC

Réseau de type Séparatif







Code Sandre 0519261V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE SORNAC
Nom de l'exploitant COMMUNE DE SORNAC

Date de mise en service août 1993

Date de mise hors service -

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 800 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Lagunage naturel

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 636 096, 6 507 807 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Diège







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sornac depuis 1993

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$148 \text{ m}3/\mathrm{j}$	55 %			$148 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$38~{ m Kg/j}$	35 %	255 mg/l	88 %	$4.3~\mathrm{Kg/j}$	$29{,}5~\mathrm{mg/l}$
DCO	$148~{ m Kg/j}$	69 %	1 000 mg/l	70 %	$44~{ m Kg/j}$	$300~\mathrm{mg/l}$
MES	$55~{ m Kg/j}$		370 mg/l	72 %	$15,4~\mathrm{Kg/j}$	104 mg/l
NTK	$15.8~\mathrm{Kg/j}$		107 mg/l	65 %	$5,5~{ m Kg/j}$	38 mg/l
PT	$2.2~{ m Kg/j}$		14,8 mg/l	35 %	1,4 Kg/j	$9.6~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519261V002$



