



Système d'assainissement 2022

SOURSAC (SPONTOUR)



Station : SOURSAC (SPONTOUR)

Code Sandre	0519264V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SOURSAC
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1974
Date de mise hors service	octobre 2006
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Décantation physique
Filières BOUE	File 1: Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	635 087, 6 458 586 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dordogne

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0519264V006 SOURSAC (SPONTOUR)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	2,4 m3/j	6 %			2,4 m3/j	
DBO5	0,4 Kg/j	3 %	169 mg/l	98 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
DCO	1,3 Kg/j	4 %	540 mg/l	94 %	0,1 Kg/j	33 mg/l
MES	0,4 Kg/j		148 mg/l	97 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
NGL	0,2 Kg/j		70 mg/l	41 %	0,1 Kg/j	41 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		70 mg/l	94 %	0 Kg/j	4,1 mg/l
PT	0 Kg/j		8,2 mg/l	50 %	0 Kg/j	4,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0519264V002>