



Système d'assainissement 2023

VITRAC SUR MONTANE (A89-AIRE DE LA CORREZE)



Station : VITRAC SUR MONTANE (A89-AIRE DE LA

Code Sandre	0519287V003
Nom du maître d'ouvrage	AREAS
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2023
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Ngl)
Capacité	587 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	35,2 Kg/j
Charge nominale DCO	70,4 Kg/j
Charge nominale MES	41,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	70,4 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	616 993, 6 473 880 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Montane

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

0% de Vitrac-sur-Montane depuis 2023

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	44 m3/j	63 %			44 m3/j	
DBO5	1,4 Kg/j	4 %	30,8 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
DCO	3,3 Kg/j	5 %	75 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	7,5 mg/l
MES	1,4 Kg/j		31,3 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	3,2 mg/l
NGL	3,5 Kg/j		80 mg/l	0 %	3,5 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,3 Kg/j		7,9 mg/l	89 %	0 Kg/j	0,9 mg/l
PT	0,3 Kg/j		7,3 mg/l	34 %	0,2 Kg/j	4,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0519287V003>