


Système d'assainissement 2023 BOUNIAGUES (LOTISSEMENT COMMUNAL) Réseau de type Séparatif





Station: BOUNIAGUES (LOTISSEMENT COMMUNAL)

Code Sandre 0524054V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BOUNIAGUES

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1976

Date de mise hors service novembre 2013

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 80 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 5 Kg/j
Charge nominale DCO 10 Kg/j
Charge nominale MES 6 Kg/j
Débit nominal temps sec 12 m3/j

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 504 791, 6 409 173 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2013, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



