

Système d'assainissement 2023 CHATEAU L'EVEQUE (PREYSSAC)





Station: CHATEAU L'EVEQUE (PREYSSAC)

Code Sandre 0524115V002

Nom du maître d'ouvrage CA LE GRAND PERIGUEUX

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service novembre 2005

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 100 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés Filières BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 520 148, 6 465 223 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Beauronne

Coordonnées du p







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524115V002



