



Système d'assainissement 2022

LES EYZIES SIREUIL



Station : LES EYZIES SIREUIL

Code Sandre	0524172V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LES EYZIES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1975
Date de mise hors service	avril 2022
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	8 Kg/j
Charge nominale DCO	16 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	23 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobie mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	547 668, 6 428 571 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

L'ensemble du réseau est gravitaire.

Station d'épuration

La station d'épuration neuve a remplacé cette station vétuste à partir de mai 2022.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues ont été évacuées des deux décanteurs mais leur volume n'est pas connu.

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en April-2022

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524172V007 LES EYZIES (SIREUIL 2)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	9,5 m ³ /j	50 %			9,5 m ³ /j	
DBO5	1,3 Kg/j	17 %	124 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	12,7 mg/l
DCO	3,2 Kg/j	21 %	300 mg/l	90 %	0,3 Kg/j	30,3 mg/l
MES	1,4 Kg/j		125 mg/l	90 %	0,1 Kg/j	12,7 mg/l
NGL	0,8 Kg/j		80 mg/l	0 %	0,8 Kg/j	80 mg/l
NTK	0,5 Kg/j		45 mg/l	65 %	0,2 Kg/j	15,6 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,2 mg/l	33 %	0,1 Kg/j	5,4 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0524172V001>