

Système d'assainissement 2023 MONSEC (PUYPEROUX)





Station: MONSEC (PUYPEROUX)

Code Sandre 0524283V002

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE MAREUIL EN PERIGORD

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 2006

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 25 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet

508 074, 6 482 821 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Filères BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration







Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau de collecte est entièrement gravitaire. Il y a un poste de relevage sur le réseau de collecte.

Il ny a pas de relève du système de comptage des volumes traités par linstallation.

Le système de collecte dessert 85 abonnés en 2022.

Station d'épuration

Les tests ammonium/nitrate réalisés en sortie du 1er étage, lors de la visite du SATESE au mois doctobre 2023, indiquent une eau traitée de bonne qualité.

La chasse hydraulique a présenté des dysfonctionnements. La SAUR a choisi de remplacer le mécanisme de chasse.

La zone dinfiltration ne présente pas de trace de flaquage mais on constate que la végétation sur la parcelle voisine à la station située en contrebas bénéficie dapports hydrauliques.

Les roseaux se sont bien développés sur lensemble de la surface des filtres malgré la présence de quelques orties aux abords des casiers.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont quantifiés et évacués avec les ordures ménagères.

Les boues et les graisses sont stockées et minéralisées sur le premier étage de filtres plantés de roseaux.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre Pollution entrante Rendement Pollution sortante

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524283V002$



