


Système d'assainissement 2024

SAINT PIERRE DE CHIGNAC (BOURG NOUVELLE)

Réseau de type Séparatif



Station : SAINT PIERRE DE CHIGNAC (BOURG NOUVELLE)

Code Sandre	0524484V003
Nom du maître d'ouvrage	CA LE GRAND PERIGUEUX
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2014
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	531 017, 6 449 342 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Manoire

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Pierre-de-Chignac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524484V002 ST PIERRE DE CHIGNAC (COMMUNALE)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	45 m3/j	75 %			45 m3/j	
DBO5	18 Kg/j	75 %	400 mg/l	98 %	0,3 Kg/j	6 mg/l
DCO	39 Kg/j	82 %	870 mg/l	95 %	1,9 Kg/j	42 mg/l
MES	21,2 Kg/j		470 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	6,9 mg/l
NGL	3,7 Kg/j		83 mg/l	81 %	0,7 Kg/j	16 mg/l
NTK	3,7 Kg/j		83 mg/l	81 %	0,7 Kg/j	16 mg/l
PT	0,6 Kg/j		12,8 mg/l	37 %	0,4 Kg/j	8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524484V003>