



# Système d'assainissement 2023

## SARLIAC SUR L'ISLE



### Station : SARLIAC SUR L'ISLE

<b>Code Sandre</b>	<b>0524521V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	COMMUNE DE SARLIAC SUR L'ISLE
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	juin 1975
<b>Date de mise hors service</b>	février 2001
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	500 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	27 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	-
<b>Charge nominale MES</b>	35 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	75 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Lits de séchage
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	532 941, 6 461 603 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - L'Isle

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Sarliac-sur-l'Isle depuis 1964

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

### Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2001

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524521V003 SARLIAC SUR L'ISLE

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	64 m3/j	43 %			64 m3/j	
DBO5	27,4 Kg/j	46 %	430 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	60 Kg/j	50 %	940 mg/l	96 %	2,4 Kg/j	38 mg/l
MES	32 Kg/j		500 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	5,5 mg/l
NGL	7 Kg/j		110 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l
NTK	7 Kg/j		110 mg/l	98 %	0,1 Kg/j	1,9 mg/l
PT	0,7 Kg/j		11 mg/l	21,4 %	0,6 Kg/j	8,6 mg/l

### Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524521V001>