



Système d'assainissement 2024

SARLIAC SUR L'ISLE



Station : SARLIAC SUR L'ISLE

Code Sandre	0524521V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SARLIAC SUR L'ISLE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1975
Date de mise hors service	février 2001
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	27 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	75 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	532 941, 6 461 603 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Isle

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Sarliac-sur-l'Isle depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en February-2001

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0524521V003 SARLIAC SUR L'ISLE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	60 m3/j	40 %			60 m3/j	
DBO5	15,6 Kg/j	26 %	260 mg/l	99 %	0,2 Kg/j	3 mg/l
DCO	41 Kg/j	34 %	680 mg/l	93 %	2,7 Kg/j	45 mg/l
MES	19,2 Kg/j		320 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	4,7 mg/l
NGL	4,9 Kg/j		81 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	2,4 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		81 mg/l	97 %	0,2 Kg/j	2,4 mg/l
PT	0,6 Kg/j		9,8 mg/l	20,3 %	0,5 Kg/j	7,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524521V001>