

# Système d'assainissement 2023 VALEUIL







# Station: VALEUIL

Code Sandre 0524561V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE BRANTOME EN PERIGORD

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service mars 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 120 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Filtres plantés, Zone intermédiaire avant rejet

513 360, 6 473 315 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

Filères BOUE File 1: Filtres plantés de roseaux

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Infiltration









# Observations SDDE

## Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

# Données chiffrées

## Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$9~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	50 %			9 m3/j	
DBO5	$2.8~{ m Kg/j}$	39 %	309  mg/l	90 %	$0.3~{ m Kg/j}$	31,1 mg/l
DCO	$6.7~{ m Kg/j}$	47 %	$750~\mathrm{mg/l}$	90 %	$0.7~{ m Kg/j}$	74 mg/l
MES	$2.8~{ m Kg/j}$		313 mg/l	90 %	$0.3~{ m Kg/j}$	31,1 mg/l
NGL	$0.7~\mathrm{Kg/j}$		$80~\mathrm{mg/l}$	0 %	$0.7~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.7~\mathrm{Kg/j}$		80 mg/l	65 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	27,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		11,1 mg/l	40 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	$6.7~\mathrm{mg/l}$

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0524561V001$ 



