



Système d'assainissement 2023

LE FAUGA



Station : LE FAUGA

Code Sandre	0531181V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DU FAUGA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1991
Date de mise hors service	juin 2005
Niveau de traitement	Primaire décantation (Décanteur Primaire)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	28,5 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	45 Kg/j
Débit nominal temps sec	100 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	562 637, 6 256 888 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Le Fauga depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2005

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531181V002 LE FAUGA N°2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	240 m3/j	61 %			276 m3/j	
DBO5	51 Kg/j	44 %	210 mg/l	74 %	13,4 Kg/j	48 mg/l
DCO	173 Kg/j	76 %	720 mg/l	78 %	37 Kg/j	135 mg/l
MES	77 Kg/j		320 mg/l	81 %	14,2 Kg/j	52 mg/l
NTK	17 Kg/j		70 mg/l	75 %	4,2 Kg/j	15,1 mg/l
PT	2,3 Kg/j		9,7 mg/l	35 %	1,5 Kg/j	5,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531181V001>