


Système d'assainissement 2023 NOE (SYNDICAT NOE-LONGAGES)





Station: NOE (SYNDICAT NOE-LONGAGES)

Code Sandre 0531399V001

Nom du maître d'ouvrage S.I. D'ASSAINISSEMENT DE NOE ET LONGAGES

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juillet 1986 Date de mise hors service juin 2005

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 1 500 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 90 Kg/j

Charge nominale DCO -

Charge nominale MES 105 Kg/j Débit nominal temps sec 300 m3/j

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 561 086, 6 252 666 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Garonne







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Longages depuis 1964

100% de Noé depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2005

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531399V002 NOE N°2 (S.I.A. NOE LONGAGES)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$470~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	80 %			$450~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$202~{ m Kg/j}$	112 %	440 mg/l	97 %	$6~{ m Kg/j}$	$13{,}4~\mathrm{mg/l}$
DCO	$490~{ m Kg/j}$	137 %	$1~060~\mathrm{mg/l}$	96 %	$22,2~{ m Kg/j}$	$49~\mathrm{mg/l}$
MES	204 Kg/j		440 mg/l	98 %	$3,1~{ m Kg/j}$	6,9 mg/l
NGL	49 Kg/j		106 mg/l	90 %	5,1 Kg/j	11,3 mg/l
NTK	49 Kg/j		105 mg/l	94 %	$2.8~\mathrm{Kg/j}$	$6.3~\mathrm{mg/l}$
PT	$5,5~{ m Kg/j}$		11,7 mg/l	88 %	$0.7~{ m Kg/j}$	1,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non





Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531399V001$



