


Système d'assainissement 2022

PLAISANCE DU TOUCH (COMMUNALE N 2)



Station : PLAISANCE DU TOUCH (COMMUNALE N 2)

Code Sandre	0531424V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PLAISANCE DU TOUCH
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1983
Date de mise hors service	octobre 2006
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	10 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	600 Kg/j
Charge nominale DCO	1 200 Kg/j
Charge nominale MES	700 Kg/j
Débit nominal temps sec	2 000 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Centrifugation
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	563 897, 6 275 694 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Touch

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

99% de Plaisance-du-Touch depuis 2000

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0531424V003 PLAISANCE DU TOUCH N°2



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	4 000 m3/j	68 %			4 200 m3/j	
DBO5	780 Kg/j	65 %	219 mg/l	99 %	10,8 Kg/j	2,6 mg/l
DCO	2 240 Kg/j	93 %	610 mg/l	96 %	80 Kg/j	19,5 mg/l
MES	930 Kg/j		255 mg/l	99 %	13,1 Kg/j	3,2 mg/l
NGL	240 Kg/j		66 mg/l	93 %	16,9 Kg/j	3,9 mg/l
NTK	238 Kg/j		65 mg/l	95 %	12,7 Kg/j	2,9 mg/l
PT	24,2 Kg/j		6,6 mg/l	90 %	2,3 Kg/j	0,6 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	4/5	3/5	4/5	4/5


Pollution traitée




Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max




Concentration de l'effluent entrée en 2022
 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max




Pollution entrante en station en 2022
 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max




Pollution en sortie station en 2022
 (DCO en Kg/j)





Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0531424V002>