



Système d'assainissement 2022 TOULOUSE (PALAYRE)



Station : TOULOUSE (PALAYRE)

Code Sandre	0531555V004
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE TOULOUSE
Nom de l'exploitant	VIVENDI
Date de mise en service	juin 1980
Date de mise hors service	janvier 1999
Niveau de traitement	-
Capacité	15 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	400 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	1 100 Kg/j
Débit nominal temps sec	-
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Traitement primaire Physico-chimique
Filières BOUE	File 1: Filtration à bande
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	573 058, 6 273 469 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de la Saudrune

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 1999, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2022

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).