

Système d'assainissement 2023 TOULOUSE (FRANCAZAL.BOMAP)





Station: TOULOUSE (FRANCAZAL.BOMAP)

Code Sandre 0531555V013

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE TOULOUSE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1979

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 568 608, 6 273 372 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null









Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$45~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	38 %			$45~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$13,9~\mathrm{Kg/j}$	39 %	309 mg/l	90 %	$1,4~{ m Kg/j}$	30.9 mg/l
DCO	$34~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	90 %	$3,4~{ m Kg/j}$	$75~\mathrm{mg/l}$
MES	14,1 Kg/j		313 mg/l	90 %	$1,4~{ m Kg/j}$	$31,3~\mathrm{mg/l}$
NGL	$3,6~{ m Kg/j}$		80 mg/l	0 %	$3,6~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$3,6~{ m Kg/j}$		80 mg/l	65 %	$1,3~{ m Kg/j}$	28 mg/l
PT	$0.5~{ m Kg/j}$		11,1 mg/l	36 %	$0.3~{ m Kg/j}$	$7.1 \mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0531555V013



