

# Système d'assainissement 2023 LABRIHE (Hameau de Bouvées)





# Station: LABRIHE (Hameau de Bouvées)

Code Sandre 0532173V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DE LOMAGNE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 2014

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 100 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 530 285, 6 296 780 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







# Observations SDDE

# Système de collecte

Absence d'eaux claires parasites par temps sec ni temps légèrement pluvieux.

Le réseau est gravitaire.

Environ 10 habitations sont raccordées au réseau à ce jour.

#### Station d'épuration

Taux d'occupation hydraulique de 25%.

Bon entretien et bon fonctionnement de l'ensemble.

Lors du faucardage, les ronces devront être éliminées.

Le compteur de bâchée a été remis en service.

Une campagne de dératisation semble nécessaire.

#### Sous produits

Aucun curage des filtres n'a été réalisé depuis la mise en service de la station. La périodicité de curage théorique des boues est de 10 ans à 100% de la charge nominale.

#### Données chiffrées

# Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante	Rendement	Pollution sortante
-----------	--------------------	-----------	--------------------

#### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532173V001



