

Système d'assainissement 2023 LARRESSINGLE







Station: LARRESSINGLE

Code Sandre 0532194V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT ARMAGNAC TENAREZE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service mars 1988

Date de mise hors service octobre 2012

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 150 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

File 1: Prétraitements, Décantation physique, Filtres à sables

File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - null







 $483\ 836,\ 6\ 319\ 796$ - Coordonnées du centroïde de la commune



Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en October-2012

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532194V002 LARRESSINGLE

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3,5~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	16 %			$3,5 \text{ m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$1,3~{ m Kg/j}$	14 %	360 mg/l	98 %	$0~{ m Kg/j}$	5,7 mg/l
DCO	$3,2~{ m Kg/j}$	18 %	920 mg/l	94 %	$0.2~{ m Kg/j}$	54 mg/l
MES	$2,2~{ m Kg/j}$		620 mg/l	100 %	0 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	$0.3~{ m Kg/j}$		97 mg/l	65 %	$0.1~{ m Kg/j}$	34 mg/l
PT	$0.1~\mathrm{Kg/j}$		14,3 mg/l	40 %	0 Kg/j	8,6 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532194V001$



