



Système d'assainissement 2023 NOILHAN





Station: NOILHAN

Code Sandre 0532297V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT DES EAUX DE LA BAROUSSE COMMINGES ET SAVE Nom de l'exploitant SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE

Date de mise en servicemai 1976Date de mise hors servicedécembre 2012Niveau de traitementSecondaire bio (Ntk)Capacité60 équivalent-habitant

Filières EAU File 1: Décantation physique, Lit bactérien Filières BOUE File 1: Digestion anaérobie mésophile

Filières ODEUR

Débit nominal temps pluie

Coordonnées du point de rejet 532 592, 6 272 914 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de Camarens







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en December-2013

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532297V002 NOILHAN 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$8~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	36 %			8 m3/j	
DBO5	$1.5~\mathrm{Kg/j}$	17 %	190 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,5 mg/l
DCO	$3,6~{ m Kg/j}$	20 %	450 mg/l	93 %	$0.2~{ m Kg/j}$	$30~\mathrm{mg/l}$
MES	$1,6~{ m Kg/j}$		200 mg/l	99 %	0 Kg/j	2,4 mg/l
NGL	$0.6~{ m Kg/j}$		79 mg/l	23,8 %	$0.5~\mathrm{Kg/j}$	$60~\mathrm{mg/l}$
NTK	$0.6~{ m Kg/j}$		79 mg/l	97 %	0 Kg/j	2,3 mg/l
PT	$0.1~\mathrm{Kg/j}$		8,8 mg/l	14,3 %	$0.1~\mathrm{Kg/j}$	7,5 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532297V001$



