


Système d'assainissement 2022

LA ROMIEU



Station : LA ROMIEU

Code Sandre	0532345V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE LA ROMIEU
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 1989
Date de mise hors service	mars 2006
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	21 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	25 Kg/j
Débit nominal temps sec	53 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	499 082, 6 323 819 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Petit Auvignon

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de La Romieu depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en March-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0532345V002 LA ROMIEU

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	111 m3/j	68 %			111 m3/j	
DBO5	39 Kg/j	59 %	350 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	97 Kg/j	74 %	870 mg/l	95 %	5,1 Kg/j	45 mg/l
MES	49 Kg/j		430 mg/l	99 %	0,4 Kg/j	3,9 mg/l
NGL	11,2 Kg/j		100 mg/l	32 %	7,6 Kg/j	68 mg/l
NTK	11,1 Kg/j		100 mg/l	95 %	0,5 Kg/j	4,7 mg/l
PT	1,5 Kg/j		12,9 mg/l	4 %	1,4 Kg/j	12,5 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0532345V001>