

Système d'assainissement 2023 ROQUEBRUNE





Station: ROQUEBRUNE

Code Sandre 0532346V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE ROQUEBRUNE

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 2014

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité 120 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Prétraitements, Filtres plantés

Filères BOUE File 1: Filtres plantés (autres)

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - La Guiroue





482 065, 6 295 170 - Coordonnées établies (précision du décamètre)



Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau de collecte capte des eaux claires parasites. 22 habitations sont actuellement raccordées au réseau. Il n'y a pas eu de nouveaux raccordées au réseau d'assainissement collectif.

Présence de granulats au niveau du dégrilleur : indicateur de branchements illicites ou de défaillance du système de collecte.

Un contrat dentretien a été instauré sur le poste du bourg.

Station d'épuration

Taux d'occupation : 30% en hydraulique et 15 % en organique (contrôle DDT 2017).

Bon fonctionnement de l'outil épuratoire.

Les épisodes de pluies fréquents sur la période printanière ont permis de densifier la prolifération des roseaux.

La déformation de la plateforme de la chasse 2 a entrainé un déséquilibre de la planimétrie de louvrage provoquant une pénétration continuelle de leffluent par un des bras avaloir. Il est probable que le nombre de mouvement de chasse journalier soit impacté.

Une mise en charge partielle de la couche drainante, peut être effectuée afin de maintenir une humidité de fond favorable à la tenue des roseaux sur la période estivale.

Sur le second massif elle permettra également dagir sur la dégradation des nitrates.

Sous produits

Faible accumulation de boues sur les massifs du premier étage.

Absence de boues sur le second étage.

Le curage des boues n'est pas d'actualité.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre Pollution entrante	Rendement Pollution son	tante
------------------------------	-------------------------	-------

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`a la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0532346V001$



