



Système d'assainissement 2024

BEGUEY

Réseau de type Séparatif



Station : BEGUEY

Code Sandre	0533040V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I.E.A. DES DEUX RIVES DE LA GARONNE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	janvier 2009
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 650 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	99 Kg/j
Charge nominale DCO	198 Kg/j
Charge nominale MES	148,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	285 m ³ /j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	435 941, 6 399 079 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Garonne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Béguey depuis 2009

100% de Laroque depuis 2009

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	149 m3/j	52 %			89 m3/j	
DBO5	75 Kg/j	76 %	500 mg/l	99 %	0,6 Kg/j	6,5 mg/l
DCO	203 Kg/j	103 %	1 360 mg/l	97 %	5,5 Kg/j	62 mg/l
MES	73 Kg/j		490 mg/l	98 %	1,1 Kg/j	12,9 mg/l
NGL	16,6 Kg/j		111 mg/l	54 %	7,6 Kg/j	85 mg/l
NTK	16,5 Kg/j		111 mg/l	91 %	1,4 Kg/j	16 mg/l
PT	2,2 Kg/j		14,9 mg/l	77 %	0,5 Kg/j	5,7 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533040V001>