



# Système d'assainissement 2023

## CANEJAN (COMMUNALE)

### Réseau de type Séparatif



## Station : CANEJAN (COMMUNALE)

Code Sandre	0533090V003
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CANEJAN
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	février 1981
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
Capacité	3 500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	210 Kg/j
Charge nominale DCO	420 Kg/j
Charge nominale MES	315 Kg/j
Débit nominal temps sec	525 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Procédé de désinfection
Filières BOUE	File 1: Table d'égouttage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	411 271, 6 413 374 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - estey sainte-croix

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

50% de Canéjan depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Année d'activité 2023 - Possibilité de déversement par temps de pluie



### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	560 m3/j	106 %			580 m3/j	
DBO5	218 Kg/j	104 %	440 mg/l	99 %	2,6 Kg/j	4,6 mg/l
DCO	450 Kg/j	107 %	900 mg/l	95 %	20,7 Kg/j	37 mg/l
MES	216 Kg/j		430 mg/l	98 %	4,6 Kg/j	8,3 mg/l
NGL	53 Kg/j		100 mg/l	94 %	3,1 Kg/j	5 mg/l
NTK	53 Kg/j		100 mg/l	96 %	1,9 Kg/j	3,3 mg/l
PT	5,8 Kg/j		10,9 mg/l	90 %	0,6 Kg/j	0,9 mg/l


### Indice de confiance

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


### Pollution traitée




Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)  
min, moyenne, max




Concentration de l'effluent entrée en 2023  
(DCO en mg/l)



Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
min, moyenne, max




Pollution entrante en station en 2023  
(DCO en Kg/j)




## Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)  
moyenne




Evolution des rendements en 2023 (%)






## Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)  
min, moyenne, max




Pollution en sortie station en 2023  
(DCO en Kg/j)





## Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533090V003>