



# Système d'assainissement 2023

## CAPIAN

### Réseau de type Séparatif



## Station : CAPIAN

<b>Code Sandre</b>	<b>0533093V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	S.I.A.E.A. DE LA REGION DE LANGOIRAN
<b>Nom de l'exploitant</b>	NANTAISE DES EAUX SERVICES
<b>Date de mise en service</b>	janvier 2011
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	700 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	42 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	84 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	63 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	105 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres plantés
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	436 155, 6 406 505 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Capian depuis 2011

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

### Données chiffrées

#### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	21,7 m3/j	21 %			33 m3/j	
DBO5	9,1 Kg/j	22 %	420 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	25 Kg/j	30 %	1 150 mg/l	91 %	2,1 Kg/j	64 mg/l
MES	9,2 Kg/j		420 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,9 mg/l
NGL	2,6 Kg/j		120 mg/l	21,5 %	2 Kg/j	61 mg/l
NTK	2,6 Kg/j		120 mg/l	83 %	0,4 Kg/j	13,1 mg/l
PT	0,3 Kg/j		13,8 mg/l	-23,3 %	0,4 Kg/j	11,1 mg/l

### Problèmes rencontrés en 2023

#### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

### Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533093V001>