



# Système d'assainissement 2023

## CAPIAN

### Réseau de type Séparatif



## Station : CAPIAN

Code Sandre	<b>0533093V001</b>
Nom du maître d'ouvrage	S.I.A.E.A. DE LA REGION DE LANGOIRAN
Nom de l'exploitant	NANTAISE DES EAUX SERVICES
Date de mise en service	janvier 2011
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	42 Kg/j
Charge nominale DCO	84 Kg/j
Charge nominale MES	63 Kg/j
Débit nominal temps sec	105 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	436 155, 6 406 505 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Capiac depuis 2011

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	21,7 m3/j	21 %			33 m3/j	
DBO5	9,1 Kg/j	22 %	420 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3 mg/l
DCO	25 Kg/j	30 %	1 150 mg/l	91 %	2,1 Kg/j	64 mg/l
MES	9,2 Kg/j		420 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,9 mg/l
NGL	2,6 Kg/j		120 mg/l	21,5 %	2 Kg/j	61 mg/l
NTK	2,6 Kg/j		120 mg/l	83 %	0,4 Kg/j	13,1 mg/l
PT	0,3 Kg/j		13,8 mg/l	-23,3 %	0,4 Kg/j	11,1 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533093V001>