



Système d'assainissement 2022

COUTRAS



Station : COUTRAS

Code Sandre	0533138V001
Nom du maître d'ouvrage	S.I. DE LA VALLEE DE LA DRONNE EAU ET ASSAINISSEMENT
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	février 1976
Date de mise hors service	mars 2012
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	6 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	360 Kg/j
Charge nominale DCO	540 Kg/j
Charge nominale MES	420 Kg/j
Débit nominal temps sec	1 200 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	452 823, 6 442 629 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - La Dronne

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Coutras depuis 1964

100% de Les Peintures depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en March-2012

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533138V003 COUTRAS (intercommunale)



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1 040 m3/j	76 %			1 170 m3/j	
DBO5	253 Kg/j	46 %	248 mg/l	99 %	3,5 Kg/j	3 mg/l
DCO	620 Kg/j	56 %	620 mg/l	95 %	28,3 Kg/j	24,9 mg/l
MES	204 Kg/j		201 mg/l	98 %	4,7 Kg/j	4 mg/l
NGL	78 Kg/j		75 mg/l	93 %	5,1 Kg/j	4,4 mg/l
NTK	77 Kg/j		75 mg/l	95 %	4,1 Kg/j	3,6 mg/l
PT	7,7 Kg/j		7,4 mg/l	39 %	4,7 Kg/j	4 mg/l


Indice de confiance

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée




Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max




Concentration de l'effluent entrée en 2022
 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max




Pollution entrante en station en 2022
 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée



Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max




Pollution en sortie station en 2022
 (DCO en Kg/j)





Production et destination des boues

Destination des boues sur 10 ans (tonne de matière sèche)



Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533138V001>