

# Système d'assainissement 2023

## NAUJAN ET POSTIAC

### Réseau de type Séparatif



## Station : NAUJAN ET POSTIAC

<b>Code Sandre</b>	<b>0533301V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	S.I.A.E.P. DE RAUZAN
<b>Nom de l'exploitant</b>	-
<b>Date de mise en service</b>	septembre 2007
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	350 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	21 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	42 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	31,5 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	53 m <sup>3</sup> /j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	53 m <sup>3</sup> /j
<b>Filières EAU</b>	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Filtres plantés de roseaux
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	448 247, 6 415 437 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - null

## Chronologie des raccordements au réseau

### Raccordements communaux

100% de Naujan-et-Postiac depuis 2008

### Observations SDDE

#### Système de collecte

Aucune observation

#### Station d'épuration

Aucune observation

#### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	18,8 m <sup>3</sup> /j	36 %			18,1 m <sup>3</sup> /j	
DBO5	6,8 Kg/j	32 %	360 mg/l	95 %	0,3 Kg/j	19,1 mg/l
DCO	15,3 Kg/j	37 %	820 mg/l	82 %	2,7 Kg/j	150 mg/l
MES	6,4 Kg/j		340 mg/l	91 %	0,6 Kg/j	30,9 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		110 mg/l	43 %	1,2 Kg/j	65 mg/l
NTK	2,1 Kg/j		110 mg/l	71 %	0,6 Kg/j	33 mg/l
PT	0,2 Kg/j		12,2 mg/l	-9,1 %	0,2 Kg/j	13,8 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2023

### Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533301V001>