



Système d'assainissement 2024

PLEINE SELVE

Réseau de type Séparatif



Station : PLEINE SELVE

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0533326V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNE DE PLEINE SELVE |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | décembre 2006 |
| Date de mise hors service | - |
| Niveau de traitement | Primaire bio simple (Décanteur Digesteur) |
| Capacité | 80 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 4,8 Kg/j |
| Charge nominale DCO | 9,6 Kg/j |
| Charge nominale MES | 7,2 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 12 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Filtres à sables |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 419 929, 6 475 997 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - Ruisseau de l'Abbaye |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

| Paramètre | Pollution entrante | | | Rendement | Pollution sortante | |
|-----------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | Charge | Capacité | Concentration | | Charge | Concentration |
| VOL | 6 m3/j | 50 % | | | 6 m3/j | |
| DBO5 | 1,9 Kg/j | 39 % | 308 mg/l | 29,7 % | 1,3 Kg/j | 217 mg/l |
| DCO | 4,5 Kg/j | 47 % | 750 mg/l | 29,8 % | 3,2 Kg/j | 530 mg/l |
| MES | 1,9 Kg/j | | 313 mg/l | 50 % | 0,9 Kg/j | 157 mg/l |
| NGL | 0,5 Kg/j | | 80 mg/l | 0 % | 0,5 Kg/j | 80 mg/l |
| NTK | 0,5 Kg/j | | 80 mg/l | 29,2 % | 0,3 Kg/j | 57 mg/l |
| PT | 0,1 Kg/j | | 11,7 mg/l | 0 % | 0,1 Kg/j | 11,7 mg/l |

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533326V001>