


Système d'assainissement 2022

PRECHAC

Réseau de type Séparatif



Station : PRECHAC

Code Sandre	0533336V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PRECHAC
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	850 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	51 Kg/j
Charge nominale DCO	76 Kg/j
Charge nominale MES	59 Kg/j
Débit nominal temps sec	170 m3/j
Débit nominal temps pluie	170 m3/j
Filières EAU	File 1: Stockage avant traitement, Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	433 483, 6 373 501 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Ciron

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Préchac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	97 m3/j	57 %			97 m3/j	
DBO5	49 Kg/j	97 %	510 mg/l	99 %	0,3 Kg/j	3 mg/l
DCO	122 Kg/j	160 %	1 260 mg/l	97 %	3,8 Kg/j	40 mg/l
MES	48 Kg/j		500 mg/l	99 %	0,4 Kg/j	4,2 mg/l
NGL	10,6 Kg/j		110 mg/l	96 %	0,4 Kg/j	4,1 mg/l
NTK	10,6 Kg/j		110 mg/l	97 %	0,3 Kg/j	3,4 mg/l
PT	1,3 Kg/j		13 mg/l	5,3 %	1,2 Kg/j	12,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0533336V001>