


Système d'assainissement 2024

SILLAS-GRIGNOLS

Réseau de type Séparatif



Station : SILLAS-GRIGNOLS

Code Sandre	0533513V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX ET D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE
Nom de l'exploitant	SUEZ EAU FRANCE
Date de mise en service	mai 2012
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	2 000 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	120 Kg/j
Charge nominale DCO	240 Kg/j
Charge nominale MES	180 Kg/j
Débit nominal temps sec	300 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p, Lagunage naturel
Filières BOUE	File 1: Filtres plantés de roseaux
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	456 593, 6 369 153 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Barthos

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Grignols depuis 1964

100% de Sillas depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0533195V001 GRIGNOLS (SILLAS)



Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	266 m3/j	89 %			243 m3/j	
DBO5	56 Kg/j	47 %	219 mg/l	99 %	0,8 Kg/j	3,3 mg/l
DCO	128 Kg/j	53 %	500 mg/l	96 %	5,6 Kg/j	23,1 mg/l
MES	103 Kg/j		390 mg/l	99 %	0,8 Kg/j	3,1 mg/l
NGL	12,6 Kg/j		48 mg/l	88 %	1,5 Kg/j	6 mg/l
NTK	12,6 Kg/j		48 mg/l	90 %	1,2 Kg/j	4,9 mg/l
PT	1,5 Kg/j		5,5 mg/l	4,5 %	1,4 Kg/j	5,9 mg/l


Indice de confiance

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5	3/5


Pollution traitée




Concentration de l'effluent entrée sur 10 ans (DCO en mg/l)
 min, moyenne, max




Concentration de l'effluent entrée en 2024 (DCO en mg/l)



Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max




Pollution entrante en station en 2024 (DCO en Kg/j)




Pollution éliminée

Evolution des rendements sur 10 ans (%)
 moyenne




Evolution des rendements en 2024 (%)






Pollution rejetée

Pollution en sortie station sur 10 ans (DCO en Kg/j)
 min, moyenne, max



Pollution en sortie station en 2024 (DCO en Kg/j)





Production et destination des boues

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0533513V001>