


Système d'assainissement 2023 CAMBON-ET-SALVERGUES





Station: CAMBON-ET-SALVERGUES

Code Sandre 0534046V001

Nom du maître d'ouvrage COMMUNE DE CAMBON ET SALVERGUES

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service janvier 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Secondaire bio (Ntk)

Capacité Secondaire bio (Ntk)

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Filtres plantés

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 688 349, 6 279 778 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - L'Agout







Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cambon-et-Salvergues depuis 2010

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$2.8~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	4 %			$1,4~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.9~{ m Kg/j}$	6 %	311 mg/l	99 %	$0~{ m Kg/j}$	$6.9~\mathrm{mg/l}$
DCO	$2,1~{ m Kg/j}$	7 %	750 mg/l	95 %	$0.1~{ m Kg/j}$	$65~\mathrm{mg/l}$
MES	0,8 Kg/j		289 mg/l	98 %	0 Kg/j	13,3 mg/l
NGL	$0.3~\mathrm{Kg/j}$		104 mg/l	69 %	0,1 Kg/j	63 mg/l
NTK	$0.3~\mathrm{Kg/j}$		104 mg/l	97 %	0 Kg/j	6,9 mg/l
PT	$0~{ m Kg/j}$		10,7 mg/l	67 %	$0~{ m Kg/j}$	$6.9~\mathrm{mg/l}$

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

à la collecte des effluents	Non
à l'atteinte des performances européennes	Non
à l'autosurveillance	Non
à l'exploitation des ouvrages	Non
à la production des boues	Non
à la vétusté	Non
à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0534046V001



