

Système d'assainissement 2023 AUBAGNAN

Réseau de type Séparatif







Station: AUBAGNAN

Code Sandre 0540016V001

Nom du maître d'ouvrage SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service juin 1978

Date de mise hors service juillet 2017

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 200 équivalent-habitant

Charge nominale DBO5 11 Kg/j Charge nominale DCO 22 Kg/j Charge nominale MES 14 Kg/j Débit nominal temps sec 40 m3/j

Débit nominal temps pluie -

Filières EAU File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien, Lagunage de

finition

Filières BOUE File 1: Lits de séchage

Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet

jet 418 661, 6 291 899 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Ruisseau de l'Estéla







Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2017, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2023 Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (https://adour-garonne.eaufrance.fr).



