Système d'assainissement 2023
BAS MAUCO



Station : BAS MAUCO

Code Sandre	**0540026V001**
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1989
Date de mise hors service	avril 2008
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	200 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	12 Kg/j
Charge nominale DCO	24 Kg/j
Charge nominale MES	14 Kg/j
Débit nominal temps sec	30 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	413 825, 6 305 892 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Bas-Mauco depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en April-2008

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540026V002 BAS MAUCO 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	164 m3/j	109 %			164 m3/j	
DBO5	25,7 Kg/j	43 %	164 mg/l	98 %	0,6 Kg/j	3,4 mg/l
DCO	57 Kg/j	47 %	360 mg/l	89 %	6,4 Kg/j	39 mg/l
MES	18,5 Kg/j		116 mg/l	94 %	1 Kg/j	6,3 mg/l
NGL	5,2 Kg/j		33 mg/l	67 %	1,7 Kg/j	10,8 mg/l
NTK	4,9 Kg/j		30,9 mg/l	68 %	1,6 Kg/j	9,8 mg/l
PT	0,6 Kg/j		3,8 mg/l	-55,1 %	0,9 Kg/j	5,9 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http ://adour-garonne.eaufrance.fr).

Accés à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540026V001