



Système d'assainissement 2024

BUANES (lagunage)



Station : BUANES (lagunage)

Code Sandre	0540057V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU TURSAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 1990
Date de mise hors service	novembre 2006
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	100 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	6 Kg/j
Charge nominale DCO	12 Kg/j
Charge nominale MES	7 Kg/j
Débit nominal temps sec	15 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	424 260, 6 295 913 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en November-2006

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540057V002 BUANES 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	3,5 m3/j	23 %			3,5 m3/j	
DBO5	1 Kg/j	17 %	291 mg/l	98 %	0 Kg/j	5,7 mg/l
DCO	1,9 Kg/j	16 %	550 mg/l	91 %	0,2 Kg/j	49 mg/l
MES	0,6 Kg/j		160 mg/l	98 %	0 Kg/j	2,9 mg/l
NTK	0,2 Kg/j		60 mg/l	67 %	0,1 Kg/j	20 mg/l
PT	0 Kg/j		8,6 mg/l	33 %	0 Kg/j	5,7 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540057V001>