



Système d'assainissement 2024

COUDURES

Réseau de type Séparatif



Station : COUDURES

| | |
|---|--|
| Code Sandre | 0540086V001 |
| Nom du maître d'ouvrage | COMMUNE DE COUDURES |
| Nom de l'exploitant | - |
| Date de mise en service | janvier 1979 |
| Date de mise hors service | août 2003 |
| Niveau de traitement | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité | 50 équivalent-habitant |
| Charge nominale DBO5 | 3 Kg/j |
| Charge nominale DCO | - |
| Charge nominale MES | 4 Kg/j |
| Débit nominal temps sec | 8 m3/j |
| Débit nominal temps pluie | - |
| Filières EAU | File 1: Lagunage naturel |
| Filières BOUE | |
| Filières ODEUR | |
| Coordonnées du point de rejet (Lambert 93) | 416 581, 6 294 039 - Coordonnées établies (précision du décamètre) |
| Milieu récepteur | Rivière - null |

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Evènements, données chiffrées

Cette station étant hors service depuis 2003, aucune donnée n'est disponible pour l'année 2024

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<https://adour-garonne.eaufrance.fr>).