


Système d'assainissement 2022

DONZACQ

Réseau de type Séparatif



Station : DONZACQ

Code Sandre	0540090V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE DONZACQ
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	septembre 2008
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	190 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	11,4 Kg/j
Charge nominale DCO	22,8 Kg/j
Charge nominale MES	17,1 Kg/j
Débit nominal temps sec	29 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	393 077, 6 291 827 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

1 poste de relevage.

Station d'épuration

Des problèmes ont été rencontrés sur le contre-poids puis sur le flotteur (hors service) de la bâchée ; l'ensemble était réparé depuis fin novembre.

Hormis cela, il n'y avait rien de particulier à signaler sur le fonctionnement de cette station au moment de notre visite au mois de décembre.

Sous produits

Les refus de dégrillage sont évacués vers la filière délimination des ordures ménagères par le SIETOM de Chalosse.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	14,4 m3/j	50 %			15,5 m3/j	
DBO5	3,9 Kg/j	34 %	270 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	7,1 mg/l
DCO	9,7 Kg/j	42 %	670 mg/l	93 %	0,7 Kg/j	45 mg/l
MES	2,6 Kg/j		181 mg/l	93 %	0,2 Kg/j	11 mg/l
NGL	2,1 Kg/j		146 mg/l	60 %	0,8 Kg/j	54 mg/l
NTK	2,1 Kg/j		145 mg/l	82 %	0,4 Kg/j	23,9 mg/l
PT	0,1 Kg/j		9,7 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540090V002>