


# Système d'assainissement 2024

## DUHORT BACHEN

### Réseau de type Séparatif



## Station : DUHORT BACHEN

<b>Code Sandre</b>	<b>0540091V001</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
<b>Nom de l'exploitant</b>	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
<b>Date de mise en service</b>	juin 2003
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	230 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	13,8 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	27,6 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	16,1 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	34 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Décantation physique, Disques biologiques
<b>Filières BOUE</b>	File 1: Digestion anaérobie mésophile
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	432 144, 6 297 603 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Lourden

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Duhort-Bachen depuis 2004

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	22,5 m3/j	66 %			22,5 m3/j	
DBO5	1,9 Kg/j	14 %	85 mg/l	81 %	0,4 Kg/j	16 mg/l
DCO	5,4 Kg/j	19 %	238 mg/l	60 %	2,2 Kg/j	96 mg/l
MES	2 Kg/j		91 mg/l	76 %	0,5 Kg/j	21,8 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		42 mg/l	50 %	0,5 Kg/j	20,9 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		42 mg/l	88 %	0,1 Kg/j	4,9 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,1 mg/l	12 %	0,1 Kg/j	6,3 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540091V001>