


Système d'assainissement 2022

ESTIGARDE (BATIMENTS COMMUNAUX)

Réseau de type Séparatif



Station : ESTIGARDE (BATIMENTS COMMUNAUX)

Code Sandre	0540096V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE D'ESTIGARDE
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	janvier 2002
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	22 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	-
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	-
Débit nominal temps sec	3 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	450 357, 6 330 430 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - null

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	1,6 m3/j	55 %			1,6 m3/j	
DBO5	0,5 Kg/j		309 mg/l	29,4 %	0,4 Kg/j	218 mg/l
DCO	1,2 Kg/j		750 mg/l	29,8 %	0,9 Kg/j	530 mg/l
MES	0,5 Kg/j		315 mg/l	50 %	0,3 Kg/j	158 mg/l
NGL	0,1 Kg/j		79 mg/l	0 %	0,1 Kg/j	79 mg/l
NTK	0,1 Kg/j		79 mg/l	30,8 %	0,1 Kg/j	55 mg/l
PT	0 Kg/j		12,1 mg/l	0 %	0 Kg/j	12,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540096V001>