



# Système d'assainissement 2024

## MONSEGUR n°2

### Réseau de type Séparatif



## Station : MONSEGUR n°2

<b>Code Sandre</b>	<b>0540190V002</b>
<b>Nom du maître d'ouvrage</b>	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
<b>Nom de l'exploitant</b>	SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
<b>Date de mise en service</b>	septembre 2010
<b>Date de mise hors service</b>	-
<b>Niveau de traitement</b>	Secondaire bio (Ntk)
<b>Capacité</b>	375 équivalent-habitant
<b>Charge nominale DBO5</b>	22,5 Kg/j
<b>Charge nominale DCO</b>	45 Kg/j
<b>Charge nominale MES</b>	19 Kg/j
<b>Débit nominal temps sec</b>	56 m3/j
<b>Débit nominal temps pluie</b>	-
<b>Filières EAU</b>	File 1: Filtres plantés, Lagunage naturel
<b>Filières BOUE</b>	
<b>Filières ODEUR</b>	
<b>Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)</b>	414 344, 6 284 629 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
<b>Milieu récepteur</b>	Rivière - Le Luy

# Chronologie des raccordements au réseau

## Raccordements communaux

100% de Monségur depuis 1964

## Observations SDDE

### Système de collecte

Aucune observation

### Station d'épuration

Aucune observation

### Sous produits

Aucune observation

## Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540190V001      MONSEGUR

### Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	30,8 m3/j	55 %			42 m3/j	
DBO5	4 Kg/j	18 %	130 mg/l	97 %	0,1 Kg/j	3,1 mg/l
DCO	7,5 Kg/j	17 %	243 mg/l	80 %	1,5 Kg/j	36 mg/l
MES	7,1 Kg/j		230 mg/l	98 %	0,2 Kg/j	3,6 mg/l
NGL	0,9 Kg/j		29,9 mg/l	-64,1 %	1,5 Kg/j	36 mg/l
NTK	0,9 Kg/j		29,9 mg/l	83 %	0,2 Kg/j	3,8 mg/l
PT	0,1 Kg/j		3,2 mg/l	-70 %	0,2 Kg/j	4,1 mg/l

## Problèmes rencontrés en 2024

### Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

## Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540190V002>