



Système d'assainissement 2024

POMAREZ (COMMUNALE)

Réseau de type Séparatif



Station : POMAREZ (COMMUNALE)

Code Sandre	0540228V002
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES ESCHOURDES
Nom de l'exploitant	SOCIETE DE GERANCE DE DISTRIBUTION D'EAU
Date de mise en service	janvier 2005
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 650 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	99 Kg/j
Charge nominale DCO	199 Kg/j
Charge nominale MES	116 Kg/j
Débit nominal temps sec	247 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	391 174, 6 287 469 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Larrigand

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Pomarez depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

SA DES ETABLISSEMENTS PARIS depuis 2004

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540228V001 POMAREZ

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	309 m3/j	125 %			256 m3/j	
DBO5	63 Kg/j	64 %	213 mg/l	98 %	1,3 Kg/j	5,2 mg/l
DCO	212 Kg/j	106 %	710 mg/l	96 %	9,5 Kg/j	37 mg/l
MES	103 Kg/j		350 mg/l	98 %	2 Kg/j	8 mg/l
NGL	17,8 Kg/j		59 mg/l	77 %	4,2 Kg/j	15,9 mg/l
NTK	17,7 Kg/j		59 mg/l	79 %	3,8 Kg/j	14,3 mg/l
PT	2,2 Kg/j		7,6 mg/l	57 %	1 Kg/j	3,6 mg/l

Problèmes rencontrés en 2024

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540228V002>