


Système d'assainissement 2022

PONTONX SUR L ADOUR



Station : PONTONX SUR L ADOUR

Code Sandre	0540230V002
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE PONTONX SUR L'ADOUR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	octobre 1976
Date de mise hors service	juin 2003
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	1 700 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	102 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	119 Kg/j
Débit nominal temps sec	255 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	383 931, 6 306 109 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - L'Adour

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Pontonx-sur-l'Adour depuis 1964

Raccordements des établissements industriels

LARTIGUE ET FILS depuis 1984

REZAX INDUSTRIES depuis 1964

S.A.R.L. STE NOUVELLE LES GEONPIS depuis 2005

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2003

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540230V004 PONTONX SUR L'ADOUR (COMMUNALE)

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	390 m3/j	64 %			480 m3/j	
DBO5	146 Kg/j	68 %	390 mg/l	98 %	3,2 Kg/j	6,6 mg/l
DCO	350 Kg/j	78 %	910 mg/l	94 %	19,9 Kg/j	41 mg/l
MES	155 Kg/j		400 mg/l	97 %	4,5 Kg/j	9,5 mg/l
NGL	40 Kg/j		104 mg/l	91 %	3,6 Kg/j	7,4 mg/l
NTK	40 Kg/j		103 mg/l	92 %	3 Kg/j	6,2 mg/l
PT	4,7 Kg/j		12,3 mg/l	47 %	2,5 Kg/j	5,3 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540230V002>