



Système d'assainissement 2023

ST MAURICE SUR ADOUR



Station : ST MAURICE SUR ADOUR

Code Sandre	0540275V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE SAINT MAURICE SUR ADOUR
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	décembre 1987
Date de mise hors service	janvier 2010
Niveau de traitement	Primaire bio simple (Décanteur Digesteur)
Capacité	350 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	19 Kg/j
Charge nominale DCO	38 Kg/j
Charge nominale MES	21 Kg/j
Débit nominal temps sec	52 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Décantation physique, Lit bactérien
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage, Digestion anaérobiose mésophile
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	421 036, 6 305 305 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Rivière - null

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Saint-Maurice-sur-Adour depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en January-2010

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540275V002 SAINT MAURICE SUR L'ADOUR 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	42 m3/j	9 %			24,2 m3/j	
DBO5	9,7 Kg/j	27 %	230 mg/l	92 %	0,8 Kg/j	33 mg/l
DCO	26,1 Kg/j	36 %	620 mg/l	83 %	4,4 Kg/j	184 mg/l
MES	6,7 Kg/j		160 mg/l	91 %	0,6 Kg/j	24,8 mg/l
NGL	4,6 Kg/j		110 mg/l	51 %	2,3 Kg/j	94 mg/l
NTK	4,6 Kg/j		110 mg/l	53 %	2,2 Kg/j	90 mg/l
PT	0,4 Kg/j		10 mg/l	48 %	0,2 Kg/j	9,1 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

- ... à la collecte des effluents Non
- ...à l'atteinte des performances européennes Non
- ...à l'autosurveillance Non
- ...à l'exploitation des ouvrages Non
- ...à la production des boues Non
- ...à la vétusté Non
- ...à la destination des sous-produits Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0540275V001>