



Système d'assainissement 2022

VIELLE SOUBIRAN



Station : VIELLE SOUBIRAN

Code Sandre	0540327V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE VIELLE SOUBIRAN
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	février 2003
Date de mise hors service	juin 2011
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	70 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	4 Kg/j
Charge nominale DCO	8 Kg/j
Charge nominale MES	5 Kg/j
Débit nominal temps sec	11 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Zone intermédiaire avant rejet
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	445 953, 6 333 587 - Coordonnées du centroïde de la commune
Milieu récepteur	Infiltration

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Attention, cette STEP a été mise hors service en June-2011

Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte :

0540327V002 VIELLE SOUBIRAN 2

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	6 m3/j	20 %			5 m3/j	
DBO5	1,2 Kg/j	10 %	200 mg/l	84 %	0,2 Kg/j	38 mg/l
DCO	2,7 Kg/j	11 %	450 mg/l	75 %	0,7 Kg/j	138 mg/l
MES	0,6 Kg/j		97 mg/l	64 %	0,2 Kg/j	42 mg/l
NGL	0,6 Kg/j		97 mg/l	-19 %	0,7 Kg/j	138 mg/l
NTK	0,6 Kg/j		97 mg/l	85 %	0,1 Kg/j	17 mg/l
PT	0,1 Kg/j		8,3 mg/l	10 %	0 Kg/j	9 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0540327V001>