



Système d'assainissement 2023 CAPDENAC (le soulié)







Station: CAPDENAC (le soulié)

Code Sandre 0546055V002

Nom du maître d'ouvrage S.I.A.E.P. DE CAPDENAC LE HAUT

Nom de l'exploitant -

Date de mise en service septembre 2010

Date de mise hors service

Niveau de traitement Primaire bio simple (Décanteur Digesteur

Capacité 40 équivalent-habitant

Débit nominal temps pluie -

Filères EAU File 1: Filtres à sables

Filières BOUE Filières ODEUR

Coordonnées du point de rejet 624 770, 6 387 305 - Coordonnées établies (précision du décamètre)

(Lambert 93)

Milieu récepteur Rivière - Le Lot







Observations SDDE

Système de collecte

Données 2022 : 5 abonnés domestiques. Avec une consommation annuelle d'eau potable de 230 m3 et un taux de restitution estimé à 90%, ceci équivaut à une charge attendue denviron 4 équivalents-habitants (EH), soit 10% de la capacité nominale.

Fonctionnement:

Le fonctionnement du réseau n'appelle pas de remarque particulière.

Station d'épuration

Remplissage:

Le remplissage hydraulique de la station est estimé à une charge denviron 4 équivalents-habitants (EH estimé à partir des relevés des temps de fonctionnement des pompes de relevage (soit moins de 1mn/j) et avec un débit des pompes estimé à 30 m3/h), ce qui est cohérent avec la charge attendue.

Entretien:

Lentretien des ouvrages est satisfaisant. Cependant, la fréquence de passage sur la station est très irrégulière, il serait préférable pour pérenniser le bon fonctionnement de la filière (lié notamment à une alternance régulière des filtres à sable), de prévoir dobserver une fréquence de passage plus uniforme.

Fonctionnement:

La qualité du rejet respecte les exigences réglementaires et les performances attendues. Cette analyse ponctuelle confirme la stabilisation dans le temps du bon comportement des filtres. En effet, une dérive significative de la qualité du rejet avait été observée entre 2017 et 2020.

Une exploitation plus rigoureuse (alternance des filtres à chaque passage, remise en état du réseau dépandage) a permis cette amélioration.

Le site n'est pas clôturé, et les accès aux couvercles du dégrilleur et du puits de prélèvement ne sont pas cadenassés. Pour des raisons de sécurité, il parait nécessaire de remédier à cette situation.

Impact visible sur le milieu récepteur :

Néant.

Usages sensibles en aval du système d'assainissement :

Loisirs aquatiques tout au long du Lot. En cas de dysfonctionnement, le risque d'impact est faible voire nul, les eaux traitées sont infiltrées, la canalisation de rejet direct au Lot ne semble pas sollicitée.

Sous produits

Production théorique :

La production de boues théorique calculée à partir du remplissage hydraulique de la station est de l'ordre de 0,4 m3/an soit 18 kg de Matières Sèches/an (ratios utilisés : 120 l/EH/an et 6 Kg de MS/EH/an).

Production réelle:

Environ 0,3 m3/an en moyenne en prenant en compte les hauteurs de boues mesurées dans la fosse de 2018 à 2023. On note que lévolution du remplissage dune visite à lautre nest pas linéaire.

Volume théorique stocké au 31/12/2023 (à partir de la production réelle estimée et de la dernière mesure réalisée en septembre) : 4,8 m3, soit 32% de remplissage.

Quantité évacuée :

Les boues sont stockées et minéralisées dans la fosse toutes eaux depuis la mise en service de la station.

Il est conseillé de procéder à la vidange de la fosse quand le volume stocké sapprochera de 35% du volume utile, soit 5.3 m3.







Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	$3 \text{ m}3/\mathrm{j}$	50 %			$3~\mathrm{m}3/\mathrm{j}$	
DBO5	$0.9~{ m Kg/j}$	39 %	$310~\mathrm{mg/l}$	30,1 %	$0.6~{ m Kg/j}$	$217~\mathrm{mg/l}$
DCO	$2,2~{ m Kg/j}$	47 %	750 mg/l	30,2 %	1,6 Kg/j	$520~\mathrm{mg/l}$
MES	$0.9~{ m Kg/j}$		313 mg/l	50 %	$0.5~{ m Kg/j}$	$157~\mathrm{mg/l}$
NGL	$0.2~{ m Kg/j}$		$80~\mathrm{mg/l}$	0 %	$0.2~{ m Kg/j}$	80 mg/l
NTK	$0.2~{ m Kg/j}$		80 mg/l	29,2 %	$0.2~\mathrm{Kg/j}$	57 mg/l
PT	$0~{ m Kg/j}$		$10~\mathrm{mg/l}$	0 %	0 Kg/j	10 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (http://adour-garonne.eaufrance.fr).

 $Acc\'{e}s \`{a} la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546055V002$



