



Système d'assainissement 2024

CENEVIERES (Bourg)

Réseau de type Séparatif



Station : CENEVIERES (Bourg)

Code Sandre	0546068V001
Nom du maître d'ouvrage	SYNDICAT DES EAUX DU SUD-EST DU LOT
Nom de l'exploitant	S.A.U.R. FRANCE
Date de mise en service	décembre 2006
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	150 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	9 Kg/j
Charge nominale DCO	18 Kg/j
Charge nominale MES	13,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	22 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Filtres plantés
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	599 921, 6 374 210 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Le Lot

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	5 m3/j	23 %			5 m3/j	
DBO5	1,5 Kg/j	16 %	296 mg/l	99 %	0 Kg/j	3,8 mg/l
DCO	3,9 Kg/j	22 %	780 mg/l	95 %	0,2 Kg/j	40 mg/l
MES	1,5 Kg/j		310 mg/l	98 %	0 Kg/j	6 mg/l
NGL	0,7 Kg/j		134 mg/l	60 %	0,3 Kg/j	54 mg/l
NTK	0,7 Kg/j		134 mg/l	99 %	0 Kg/j	2 mg/l
PT	0,1 Kg/j		10 mg/l	8,3 %	0,1 Kg/j	9,1 mg/l

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0546068V001>