



Système d'assainissement 2022

THEGRA

Réseau de type Séparatif



Station : THEGRA

Code Sandre	0546317V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE THEGRA
Nom de l'exploitant	-
Date de mise en service	juin 1993
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	250 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	15 Kg/j
Charge nominale DCO	30 Kg/j
Charge nominale MES	17,5 Kg/j
Débit nominal temps sec	38 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	601 567, 6 413 747 - Coordonnées établies (précision du décimètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Thégra

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

75% de Thégra depuis 2005

Observations SDDE

Système de collecte

Aucune observation

Station d'épuration

Aucune observation

Sous produits

Aucune observation

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	35 m3/j	93 %			35 m3/j	
DBO5	15,9 Kg/j	106 %	450 mg/l	92 %	1,3 Kg/j	36 mg/l
DCO	36 Kg/j	121 %	1 020 mg/l	93 %	2,7 Kg/j	76 mg/l
MES	28,3 Kg/j		800 mg/l	84 %	4,6 Kg/j	130 mg/l
NGL	4,1 Kg/j		115 mg/l	68 %	1,3 Kg/j	37 mg/l
NTK	4,1 Kg/j		115 mg/l	68 %	1,3 Kg/j	37 mg/l
PT	0,4 Kg/j		12,9 mg/l	58 %	0,2 Kg/j	5,4 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0546317V001>